

ZAŚWIADCZENIE

Numer WG / 2023 / 400 K

Producent: Zakład Ślusarsko-Kotlarski Zdzisław Dziubarczyk, Wrzesińska 14, 63-308 Gizałki

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: **DRAGON 15 o mocy 15 kW**

Paliwo: pellet drzewny

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny

NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09

Klasa kotła

5

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Moc nominalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	243,32	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	130,91	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	5,21	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	18,61	≤ 40
	Moc minimalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	358,39	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	116,40	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	15,50	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	16,31	≤ 40
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s, CO}$	mg/m^3_n	341,13	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	$E_{s, NOx}$	mg/m^3_n	118,58	≤ 200
		Organiczne związki gazowe	$E_{s, OGC}$	mg/m^3_n	13,96	≤ 20
		Pył	$E_{s, p}$	mg/m^3_n	16,66	≤ 40
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	85,57	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η_s	%	80,54	≥ 75
	Moc nominalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_n	kW	15,64	-
		Sprawność użytkowa	η_n	%	85,29	-
		Sprawność cieplna	η_{cn}	%	92,11	$\geq 88,18$
	Moc minimalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_p	kW	4,43	-
		Sprawność użytkowa	η_p	%	85,62	-
		Sprawność cieplna	η_{cp}	%	92,47	$\geq 87,65$
Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne moc nominalna		el_{max}	kW	0,068	-
	Zużycie energii na potrzeby własne moc minimalna		el_{min}	kW	0,04	-
	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{SB}	kW	0,0042	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEI	-	119,05	-
	Klasa efektywności energetycznej		-	-	A+	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników ustalonych przez interpolację na podstawie zrealizowanych badań, zarejestrowanych pod numerami B/2023/399K i B/2023/401K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe.

KIEROWNIK PRACOWNI
URZĄDZEN GRZEWczyCH

dr inż. Bartosz Węcki



Z-CA DYREKTORA
ZARZĄDZAJĄCEGO

dr inż. Maciej Jodkowski

Katowice, 27.04.2023 r.

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu