

ZAŚWIADCZENIE

Numer WG / 2023 / 401 K

Producent: Zakład Ślusarsko-Kotlarski Zdzisław Dziubarczyk, Wrzesińska 14, 63-308 Gizałki

Wyrób: Kocioł grzewczy na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa

Typ: DRAGON 20 o mocy 20 kW

Paliwo: pellet drzewny

Kategoria kotła: 1

Kocioł kondensacyjny

NIE

Metoda badania: PN-EN 303-5:2021-09

Klasa kotła

5

		Parametr	Symbol	Jednostka	Wartość	Kryterium
Emisje	Moc nominalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	225,05	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	132,81	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	4,69	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	18,54	≤ 40
	Moc minimalna	Tlenek węgla	E_{CO}	mg/m^3_n	333,32	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	E_{NOx}	mg/m^3_n	115,72	-
		Organiczne związki gazowe	E_{OGC}	mg/m^3_n	17,08	≤ 20
		Pył	E_{PM}	mg/m^3_n	15,97	≤ 40
	Sezonowa	Tlenek węgla	$E_{s, CO}$	mg/m^3_n	317,08	≤ 500
		Tlenki azotu w przeliczeniu na NO_2	$E_{s, NOx}$	mg/m^3_n	118,28	≤ 200
		Organiczne związki gazowe	$E_{s, OGC}$	mg/m^3_n	15,23	≤ 20
		Pył	$E_{s, p}$	mg/m^3_n	16,36	≤ 40
Właściwości cieplne	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w trybie aktywnym		η_{son}	%	85,64	-
	Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń		η_s	%	81,08	≥ 77
	Moc nominalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_n	kW	20,82	-
		Sprawność użytkowa	η_n	%	85,29	-
		Sprawność cieplna	η_{cn}	%	92,11	$\geq 88,3$
	Moc minimalna	Wytworzone ciepło użytkowe	P_p	kW	5,90	-
		Sprawność użytkowa	η_p	%	85,70	-
		Sprawność cieplna	η_{cp}	%	92,55	$\geq 87,78$
Właściwości elektryczne	Zużycie energii na potrzeby własne moc nominalna		el_{max}	kW	0,0700	-
	Zużycie energii na potrzeby własne moc minimalna		el_{min}	kW	0,0410	-
	Zużycie energii na potrzeby własne w trybie czuwania		P_{SB}	kW	0,0042	-
	Współczynnik efektywności energetycznej kotła		EEI	-	119,62	-
	Klasa efektywności energetycznej		-	-	A+	-

*) zestawione powyżej emisje odniesione są do spalin suchych zawierających 10% tlenu w stanie normalnym, w temperaturze 273,15K i przy ciśnieniu 1013,25 mbar

Porównanie wyników zrealizowanego badania, zarejestrowanego pod numerem B/2023/401K w Akredytowanym Laboratorium badawczym Nr AB024 z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2021-09 dla Klasy 5 w której zaimplementowano, wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r w odniesieniu do wymogów dotyczących kotłów na paliwa stałe.

KIEROWNIK PRACOWNI
URZĄDZEŃ GRZEWczyCH

dr inż. Bartosz Węcki


Z-CA DYREKTORA
ZARZĄDZAJĄCEGO

dr inż. Maciej Jodkowski

Katowice, 24.04.2023 r.

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul. Ks. Bpa H. Bednorza 17, 40-384 Katowice, tel.: 0048 32 256 92 57, tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu